

令和5年度教室空気検査（Ⅱ）要項

検査期間	令和6年1月10日（水曜日）～2月9日（金曜日） 中学校担当者は試験期間に注意して下さい。
提出期限	令和6年2月9日（金曜日）※例会はありません
検査対象教室	普通教室 2教室 生徒が在室していること
持ち物	検査用紙・執務記録・筆記用具・ゴミ袋
検査器具	○アスマン通風乾湿計及びアスマン用三脚 （拡大鏡確認・水入れ・スポイトを確認） ○微風計 ○デジタル塵埃計 ○検知管ポンプ ○検知管 二酸化炭素濃度用 2本/1校 ※必要本数のみ持参下さい 一酸化炭素濃度用 2本/1校 箱ごとの持ち出しは不可 ○二酸化窒素測定器 2台 ○検知管 二酸化窒素濃度用 2本/1校
検査対象校	全校 一酸化炭素濃度および二酸化窒素濃度測定は 灯油を使用する暖房器具を使用している場合のみ検査する。

注意 使用した器具は**検査終了後必ずスイッチをOFF**にして下さい。
二酸化窒素の測定は1教室30分程度かかります。測定器2台を有効利用して下さい。また大気中の二酸化窒素により測定数値は影響されます。基準値を超えた場合、薬事センターにご確認下さい。

検査器具は5セットですので**検査日程が決まり次第薬事センターに連絡**頂き、器具を予約して下さい。（採暖種類、有無も確認してください）また検査終了後は器具の返却を速やかにお願い致します。

（参考：大気中の二酸化炭素濃度は420ppm～500ppm程度です）

市薬剤師会ホームページより検査表と報告書をダウンロードしてご使用下さい。
検査データ一覧表にデータ入力して薬事センターにエクセルデータをメールで送信して下さい。

担当 4班